

Mirzec, dnia 16.05.2025r.

Znak: OIN.5540.5.2025

**Szanowny Pan  
Jarosław Stompor  
Radny Rady Gminy w Mircu**

Dotyczy: zgłoszenia o braku hydrantu na linii wodociągowej wzdłuż ul. Langiewicza nr działki 746/1.

W związku z przekazaniem Panu Wójtowi w dniu 12 maja 2025r. Interpelacji Nr 106 o braku hydrantu na linii wodociągowej wzdłuż ul. Langiewicza nr działki 746/1, informuję Pana Radnego o sprawnym i szybkim podjęciu działań w przedmiotowej sprawie. Po powiadomieniu przez pracownika Urzędu Gminy w Mircu, zespół ds. usuwania awarii Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Starachowicach, w dniu 15 maja br. dokonał sprawdzenia wskazanego miejsca na posesji prywatnej i stwierdził, **że dotyczy to obudowy zasuw wraz z rurą osłonową (plastikową) do budynków o nr 69 i 69A. Prawdopodobnie do uszkodzenia doszło podczas prac rolnych. Obudowa zasuw była mało widoczna i nie oznakowana.**

**PWiK w Starachowicach zobowiązało się do wymiany obudowy zasuw i jej oznakowania bezpłatnie w najbliższym tygodniu.**

  
**WÓJT**  
Mirosław Seweryn

K.A. tel. 41/2767189  
dnia 16.05.2025r.

